



ВЫНОСНОЕ УСТРОЙСТВО ОПТИЧЕСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ВУОС-01
ЕАЭС ВУ/112 02.01.ТР043 033.01 00443

ПАСПОРТ

1. Назначение

ВУОС-01 предназначено для дополнительного извещения о режиме работы (дублирования режима тревоги) пожарных дымовых оптических извещателей.

2. Технические характеристики

Максимальный потребляемый ток, мА	22
Степень защиты оболочки	IP30
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +55
Масса не более, кг	0,02

3. Комплект поставки

ВУОС-01	1 шт
Паспорт на 10 штук ВУОС-01	1 шт

4. Монтаж и использование

Конструкция ВУОС-01 представляет собой пластмассовый корпус с установленной внутри платой. На плате расположен оптический индикатор и винтовые клеммы для подключения к выводам извещателя. Крепление ВУОС-01 к строительным конструкциям осуществляется через два отверстия в основании, доступ к которым (как и к клеммам подключения извещателя) обеспечивается путем снятия лицевой крышки, крепящейся к основанию корпуса посредством защелок.

Подключение ВУОС-01 следует производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации пожарного извещателя с соблюдением полярности.

5. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации ВУОС-01 составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 18 месяцев с даты изготовления.

6. Изготовитель

ООО «Электронная Мануфактура»

Адрес производства: 222322, Республика Беларусь, Минская область, Молодечненский район, г.п. Радошковичи, ул. Дубровская, 13а. тел. +375 176 74 14 99, +375 176 50 33 41
e-mail: airtube@mail.ru сайт: www.emf.by

7. Свидетельство о приемке

Выносное устройство оптической сигнализации ВУОС-01 соответствует техническим условиям ТУ ВУ 692255639.001-2025 и признано годным для эксплуатации

Дата изготовления: XX.XX.XXXX

ОТК:
